ENTE PARCO DELL'ETNA

Nicolosi

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGGENTE N° 201

ORIGINALE

Oggetto: *Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termici presso la Sede e gli Uffici dell'Ente Parco.*

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di dicembre in Nicolosi,

Il Direttore Reggente

VISTO il Decreto prot. n. 80/Serv. 1°/S.G. con il quale è stata nominata Presidente dell'Ente Parco dell'Etna la dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia;

VISTO il D.A. n° 126/GAB del 05.04.2016, relativo alla nomina della dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi a Direttore reggente di questo Ente Parco;

VISTA la L.R. 06.05.1981, n. 98;

VISTA la L.R. 09.08.1988, n. 14;

VISTO il D.P.R.S. n. 37 del 17.03.1987;

VISTA la L.R. 03.10.1995, n. 71;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005, ed in particolare l'art. 9, "Funzioni del Direttore dell'Ente Parco";

CONSIDERATO che l'art. 11 della L. R. n. 3/2015 prevede l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei bilanci, secondo le modalità ed i rinvii nello stesso riportate;

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 29 del 5.8.2016 avente ad oggetto "Bilancio esercizio finanziario 2016/2018, trasmessa con nota prot. n. 4481 del 16.9.2016, resa esecutiva con nota dell'Organo Tutorio prot. n. 67399 del 14.10.2016;

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n° 54 del 28.10.2016 ad oggetto "Bilancio di previsione 2016/2018 - Approvazione documento tecnico";

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n° 55 del 28.10.2016 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2016/2018- Approvazione bilancio finanziario gestionale";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 147 del 26.10.2016 avente oggetto "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2), del D.Lgs. 16 aprile 2016, n° 50, per l'affidamento dei controlli e manutenzione periodici degli impianti termici ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8 del D.P.R. 74/2013";

VISTE: la Determinazione dirigenziale n. 173 del 14.11.2016 avente oggetto "Affidamento dei lavori di controllo e manutenzione periodici degli impianti termici ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8 del D.P.R. 74/2013" e la Determinazione dirigenziale n. 176 del 17.11.2016 avente oggetto "Affidamento dei lavori di controllo e manutenzione periodici degli impianti termici ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8 del D.P.R. 74/2013" in esecuzione delle quali sono stati effettuati gli interventi di controllo e manutenzione periodici degli impianti termici previsti per legge;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione degli interventi la ditta GIMA Impianti S.a.s., all'uopo incaricata, ha rilevato delle criticità negli impianti in esame, consistenti nella mancanza di filtri neutralizzatori di condenza acida proveniente dallo scarico delle caldaie e nella mancanza di un dosatore polifosfati per addolcimento delle acque nelle tre caldaie che compongono la centrale termica di riscaldamento dei locali "ex Abbazia", nonché nella necessità di sostituire un pressostato di sicurezza rilevante la mancanza di acqua nel circuito di riscaldamento e di installare un termostato ambiente per il controllo della caldaia che asserve i locali "Palazzina dei Servizi", allo scopo di adeguare detti impianti alle previsioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla GIMA Impianti S.a.s. di Cosentino A., con sede in Viagrande (CT), per la realizzazione degli interventi sopra elencati e la fornitura del materiale necessario, per un importo complessivo di €. 570,00 oltre IVA;

RITENUTO di procedere all'affidamento degli interventi sopra evidenziati in favore della ditta GIMA Impianti S.a.s. di Cosentino A., con sede in Viagrande (CT), Via Torrente Lavinaio n° 43, P.IVA 04274820879, che ha già effettuato i lavori di controllo e manutenzione previsti dagli artt. 7 ed 8, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, nella centrale termica dei locali "ex Abbazia" e nella caldaia FERROLI mod. Domitop F30 E dei locali "Palazzina dei Servizi";

D E T E R M I N A

1) Affidare alla ditta GIMA Impianti S.a.s. di Cosentino A., con sede in Viagrande (CT), Via Torrente Lavinaio n° 43, P.IVA 04274820879, la fornitura e l'installazione di filtri neutralizzatori di condenza acida e di un dosatore polifosfati per addolcimento delle acque nelle tre caldaie che compongono la centrale termica di riscaldamento dei locali "ex Abbazia", e di un pressostato di sicurezza rilevante la mancanza di acqua nel circuito di riscaldamento e di un termostato ambiente nella caldaia che asserve i locali "Palazzina dei Servizi", per l'importo di €. 570,00 oltre IVA, allo scopo di adeguare detti impianti alle previsioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
2) Impegnare la somma complessiva di €. 695,40 IVA compresa sul capitolo 10214 denominato "manutenzione impianti" classificazione 1.3.103 del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 per far fronte ai pagamenti;
3) Procedere al pagamento dei lavori affidati a seguito di presentazione di fattura elettronica ed attestazione di corretta esecuzione da parte del Funzionario incaricato, previa richiesta del CIG sul portale ANAC.

PARCO DELL'ETNA ISOLA NICOLOSI

Il Direttore Reggente
(dott. Tiziana F. Lucchesi)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la somma di 695,40 IVA compresa, derivante dal presente provvedimento, è impegnata sul capitolo 10214.2 denominato "manutenzione impianti" classificazione 1.3.103 del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, giusto impegno di spesa n° 381;

Nicolosi, 14/12/2016

Il Dirigente U.O.B.C. n° 2
(dott.ssa M.G. Torrisi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato presso la sede dell'Ente Parco in data _____, ~~giorno festivo~~ e per la durata di giorni quindici.

Il Dirigente U.O.B.C. n° 1
(dott. Alfio Zappalà)