



ENTE PARCO DELL'ETNA
Nicolosi

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGGENTE N° 225

ORIGINALE

Oggetto: Affidamento di lavori di riparazione guasti all'impianto elettrico presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna.- **CIG:** Z08264C35A

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di dicembre in Nicolosi,

Il Direttore Reggente

VISTO il D.A. n° 126/GAB del 05.04.2016, relativo alla nomina della dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi nella carica di Direttore Reggente di questo Ente Parco;

VISTA la L.R. 06.05.1981, n. 98;

VISTA la L.R. 09.08.1988, n. 14;

VISTO il D.P.R.S. n. 37 del 17.03.1987;

VISTA la L.R. 03.10.1995, n. 71;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005, ed in particolare l'art. 9, "Funzioni del Direttore dell'Ente Parco";

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 05 del 19/4/2018 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2018/2020 reso esecutivo con provvedimento dell'ARTA n. 29656 del 14/05/2018;

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 20 del 25.5.2018 ad oggetto "Bilancio di previsione 2018/2020 - Approvazione bilancio finanziario gestionale";

CONSIDERATO che l'art. 11 della L.R. n. 3/2015 prevede l'applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei bilanci, secondo le modalità ed i rinvii nello stesso riportate;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005, ed in particolare l'art. 9, "Funzioni del Direttore dell'Ente Parco";

VISTA la deliberazione del Consiglio del Parco n. 05 del 19/4/2018 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2018/2020 reso esecutivo con provvedimento dell'ARTA n. 29656 del 14/05/2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 20 del 18/10/2018 con la quale è stato adottato l'assestamento del bilancio esercizio finanziario 2018/2020 reso esecutivo con provvedimento dell'ARTA n. 68636 del 09/11/2018;

VISTO il Provvedimento dirigenziale n. 242 del 21.11.2018 avente oggetto "Variazioni di bilancio gestionale compensative fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato art. 51 d.lgs. 118/2011. Definitive";

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 49 del 29.11.2018 ad oggetto "Determinazioni in ordine all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2018";

PREMESSO che delle dispersioni di corrente, dovute all'umidità tipica di questo periodo, determinano frequenti interventi degli interruttori differenziali posti a protezione delle linee elettriche che alimentano i PC degli Uffici al piano primo della ex Abbazia nonché delle linee elettriche che alimentano alcuni dei corpi illuminanti dell'impianto di illuminazione esterna del comprensorio, con la conseguenza che risulta impossibile l'utilizzo degli stessi PC e che alcune aree esterne rimangono non illuminate nelle ore serali e notturne;

PREMESSO, inoltre,

RITENUTO necessario provvedere alla realizzazione di opportuni interventi di ricerca delle cause di dispersione elettrica e del successivo isolamento della parte circuitale interessata;

RITENUTO, altresì, necessario di procedere alla installazione di un corpo illuminante per l'illuminazione dell'area esterna antistante l'uscita di emergenza situata al piano primo della ex Abbazia e la sostituzione di un interruttore differenziale risultato non efficiente in sede di verifica periodica;

VISTO l'art. 36, comma 1, del Codice dei Contratti in materia di affidamenti sotto soglia e procedure semplificate;

CONSIDERATO che per l'effettuazione degli interventi di cui sopra è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta S.E.A. Impianti di De Luca Salvatore con sede in Gravina di Catania, P.IVA 03066020870;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla medesima ditta, acquisito al prot. gen. dell'Ente al n° 6817/2018 del 12/12/2018, dell'importo complessivo di €. 420,00 oltre IVA;

RITENUTO di procedere all'affidamento degli interventi di cui sopra esposto per ripristinare la funzionalità degli impianti in premessa citati;

D E T E R M I N A

- 1) Procedere all'affidamento dell'intervento tecnico, riguardante il ripristino dell'impianto di alimentazione elettrica dei PC degli Uffici al piano primo della ex Abbazia e di alimentazione elettrica di alcuni dei corpi illuminanti dell'impianto di illuminazione esterna del comprensorio dell'Ente, compresa l'installazione di un corpo illuminante per l'illuminazione dell'area esterna antistante l'uscita di emergenza situata al piano primo della ex Abbazia e la sostituzione di un interruttore differenziale non più efficiente, in favore della Ditta S.E.A. Impianti di De Luca Salvatore con sede in Gravina di Catania, via Emanuele Cutore, P.IVA 03066020870, per l'importo complessivo di €. 420,00 oltre IVA;
- 2) Nominare il R.U.P. nella persona dell'arch. Cirino Cavalli - Dirigente della U.O. n° 5 bis;
- 3) Assumere impegno di spesa di €. 512,40 IVA compresa sul capitolo 10214.2 classificazione 1.3.103 denominato "manutenzione impianti" del bilancio per l'esercizio finanziario 2018;
- 4) Procedere al pagamento dei lavori affidati a seguito di presentazione di fattura elettronica ed attestazione di corretta esecuzione da parte del Funzionario incaricato e del RUP previa acquisizione delle informazioni sul D.U.R.C.

Il Dirigente della U.O. 5 bis
(arch. Cirino Cavalli)



Il Direttore Reggente
(dott.ssa Tiziana F. Lucchesi)




ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la somma di €. 512,40 derivante dal presente provvedimento, è impegnata sul capitolo 10214.2 classificazione 1.3.103 denominato "manutenzione impianti" del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, giusto impegno di spesa n° 471;

Nicolosi, 13/12/2018

Il Dirigente U.O.B.C. n° 2
(dott.ssa M.G. Torrisi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato presso la sede dell'Ente Parco in data _____, e per la durata di giorni quindici.

Il Dirigente U.O.B.C. n° 1
(dott. Alfio Zappalà)